РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственная жилищная инспекция Калининградской области
(Жилищная инспекция (Служба) Калининградской области)

236006 Калининград, ул. Барнаульская,4
Тел./факс: 53-16-56, 53-37-56, 53-87-38, 53-04-10
e-mail: inspgil@mail.ru

ООО "ЖЭУ № 13"
Вх. № 29/п
"01" 03 20 16

ПРЕДПИСАНИЕ № 175/ М392
по устранению выявленных нарушений требований жилищного законодательства

«24» февраля 2016г.
(дата составления)

г. Калининград
(место составления)

По результатам, проведенной «19» февраля 2016г. Жилищной инспекцией (Службой) Калининградской области в отношении ООО «ЖЭУ №13»
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя; фамилия, имя, отчество физического лица)
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) проверки по адресу:
(нужное подчеркнуть)
г. Калининград, ул. Космонавта Леонова, 51-53а
на основании приказа руководителя Жилищной инспекции (службы) Калининградской области от 16 февраля 2016г. № 479
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
выявлены нарушения требований жилищного законодательства.

ООО « ЖЭУ №13
г. Калининград, ул. Советский проспект,49

(полное наименование юридического лица, юридический/фактический адрес юридического лица, (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ОГРН, ИНН, телефон; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, место жительства индивидуального предпринимателя, место(а) фактического осуществления им деятельности, ИНН; фамилия, имя, отчество физического лица, место жительства/адрес регистрации физического лица, паспортные данные)

выдано настоящее предписание по устранению выявленных нарушений требований жилищного законодательства:

№ п/п	Установленные нарушения обязательных требований жилищного законодательства	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению в целях устранения причин и последствий допущенных нарушений	Сроки исполнения	Отметка о выполнении дата исполнения
1	2	3	4	5
1	п. 3.4.1,3.4.8 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. №170. (Далее - Правил №170)	Выполнить работы по очистке подвального помещения от остаточных следов затопления бытовыми стоками в доме № 51а, ул. К. Леонова Провести дезинсекцию и дезинфекцию в подвальном помещении	**25.03.2016**	

Предписание выдано: **главный инспектор Жилищной инспекции(Службы) Калининградской области Шеходанова Л.Е.**
(должность должностного лица, выдавшего предписание, фамилия, имя, отчество, подпись)

Общество с Ограниченной Ответственностью « ЖЭУ№ 13»
236023, г.Калининград обл., Советский проспект, 49
тел./факс 93-41-38

Исх. 340
от «23» 03 2016 г.

Руководителю (директору)
Жилищной инспекции(Службы)
Калининградской области
Кузнецовой М.А.

Уважаемая Маргарита Анатольевна!

На предписание № 175/М392 от 24.02.2016 г. по устранению выявленных нарушений требований жилищного законодательства по адресу: г. Калининград, ул.Космонавта Леонова, д. 51 а, сообщаем следующее:

Специалистами управляющей организации ООО « ЖЭУ№ 13» выполнены работы по очистке подвального помещения от остаточных следов затопления бытовыми стоками.

Специализированной организацией произведены работы по дезинфекции, дезинсекции подвального помещения.

Приложение: фотоматериалы — 01 экз.. 03 листа.
Копия акта приемки оказанных работ № 35 от 22.03.2016г.- 01 экз.. 01 лист.

На основании представленных материалов, просим Вас, снять с контроля исполнение вышеуказанного предписания.

С уважением,
исполнительный директор О.Н.Кислый

исп.Н.Г.Сухорукова
тел./факс 93-41-38