Приложение № 5

Российская Федерация
Государственная жилищная инспекция Калининградской области
Жилищная инспекция (Служба) Калининградской области

236006 Калининград, ул. Барнаульская,4
Тел./факс: 53-16-56, 53-37-56, 53-87-38, 53-04-10
e-mail: inspgil@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 84/С262
по устранению выявленных нарушений требований жилищного законодательства

«05» февраля 2014г. г. Калининград
(дата составления) (место составления)

По результатам проведенной «04» февраля 2014г. Жилищной инспекцией (Службой) Калининградской области в отношении Общества с ограниченной ответственностью «МУП РСУ №24».
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя; фамилия, имя, отчество физического лица)

(плановой/внеплановой, документарной/выездной) проверки по адресу: г. Калининград, пр. Ленинский, д. 123-129.
(нужное подчеркнуть)

на основании приказа руководителя Жилищной инспекции (службы) Калининградской области от 29 января 2014г. №201.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

выявлены нарушения требований жилищного законодательства.

(полное наименование юридического лица, юридический/фактический адрес юридического лица, (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ОГРН, ИНН, телефон; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, место жительства индивидуального предпринимателя, место(а) фактического осуществления им деятельности, ИНН; фамилия, имя, отчество физического лица, место жительства/адрес регистрации физического лица, паспортные данные)

ООО «МУП РСУ №24»
г. Калининград ул. Багратиона, д.82

выдано настоящее предписание по устранению выявленных нарушений требований жилищного законодательства:

№ п/п	Установленные нарушения обязательных требований жилищного законодательства	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению в целях устранения причин и последствий допущенных нарушений	Сроки исполнения	Отметка о выполнении, дата исполнения
1	п.5.2.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. №170.	Выполнить регулировку и наладку внутридомовых сетей отопления, обеспечить температуру воздуха в жилых помещениях кв.12 в доме №123 по пр. Ленинский в соответствии с нормативными требованиями.	**21.03.2014г.**	

Вход. № 154
«14» 02 2014 г.

Предписание выдано: **главный инспектор Жилищной инспекции Земцов В. В.**
(должность должностного лица, выдавшего предписание, фамилия, имя, отчество, подпись)

Предписание получил(а): **05.02.2014г. ООО «МУП РСУ №24»**
Направлено почтой
(дата, должность, Ф.И.О., подпись)

Устранение нарушений требований жилищного законодательства в установленные сроки является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), предусмотрена административная ответственность.

По результатам исполнения предписания необходимо в срок до «**21**» **марта 2014г.** проинформировать Жилищную инспекцию (Службу) по адресу: г. Калининград, ул. Барнаульская, д. 4, (тел/факс: (84012) 53-16-56, 53-37-56, 53-04-10, 53-87-38).

Земцов

Общество с Ограниченной Ответственностью "МУП РСУ №24"

Россия, 236039, г.Калининград, ул.Багратиона,82 e-mail: rsu24@mail.ru тел.(4012) 64-62-26, тел./факс (4012) 64-25-41

Исх.№ 127 от 30.06.2014г.

Руководителю Государственной
жилищной инспекции (службы)
Калининградской области
Р.Д.Сагию

Дополнительная информация
на Предписание №84/С262
от 05 февраля 2014г.

Уважаемый Роман Дмитриевич!

ООО «МУП РСУ №24» 28.05.2014г. выполнила регулировку и наладку внутридомовых сетей отопления, по пр. Ленинскому, д. 123, кв. 12.

Просьба снять предписание с контроля.

Исполнительный директор Н.В. Тихонова

Исп. Антончук В.М..
Т.64-62-26