Приложение № 5

Российская Федерация
Государственная жилищная инспекция Калининградской области
Жилищная инспекция (Служба) Калининградской области
236006 Калининград, ул. Барнаульская,4 **Тел./факс: 53-16-56, 53-37-56, 53-87-38, 53-04-10**
e-mail: inspgil@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 59/Г145
по устранению выявленных нарушений требований жилищного законодательства

«29» января 2014г. г. Калининград
(дата составления) (место составления)

По результатам проведенной «28» января 2014г. Жилищной инспекцией (Службой) Калининградской области в отношении Общества с ограниченной ответственностью «МУП РСУ №24»

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя; фамилия, имя, отчество физического лица)

(плановой/внеплановой, документарной/выездной) проверки по адресу: г. Калининград, ул. Ореховая, д. 7-19
(нужное подчеркнуть)

на основании приказа руководителя Жилищной инспекции (службы) Калининградской области от 22 января 2014г. №127
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

выявлены нарушения требований жилищного законодательства.

(полное наименование юридического лица, юридический/фактический адрес юридического лица, (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ОГРН, ИНН, телефон; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, место жительства индивидуального предпринимателя, место(а) фактического осуществления им деятельности, ИНН; фамилия, имя, отчество физического лица, место жительства/адрес регистрации физического лица, паспортные данные)

ООО «МУП РСУ №24»
г. Калининград ул. Багратиона, д.82

выдано настоящее предписание по устранению выявленных нарушений требований жилищного законодательства:

Вход. № 127
«06» 02 14

№ п/п	Установленные нарушения обязательных требований жилищного законодательства	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению в целях устранения причин и последствий допущенных нарушений	Сроки исполнения	Отметка о выполнении, дата исполнения
1	п.4.6.4.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. №170.	Выполнить ремонт и замену отдельных элементов желобов в районе дома №17 по ул. Ореховой. Выполнить очистку желобов по периметру дома №7-19 по ул. Ореховой.	**01.05.2014г.**	
2	п.4.2.1.3, п.4.2.3.2 Правил и норм технической эксплуатации	Выполнить ремонт штукатурного слоя поверхности стен входных крылец в	**01.05.2014г.**	

	жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. №170.	доме №17, №19 по ул. Ореховой.		

Предписание выдано: **главный инспектор Жилищной инспекции Земцов В. В.**

(должность должностного лица, выдавшего предписание, фамилия, имя, отчество, подпись)

Предписание получил(а): **29.01.2014г. ООО «МУП РСУ №24»**

Направлено почтой

(дата, должность, Ф.И.О., подпись)

Устранение нарушений требований жилищного законодательства в установленные сроки является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), предусмотрена административная ответственность.

По результатам исполнения предписания необходимо в срок до «**01**» **мая 2014г.** проинформировать Жилищную инспекцию (Службу) по адресу: г. Калининград, ул. Барнаульская, д. 4, (тел/факс: (84012) 53-16-56, 53-37-56, 53-04-10, 53-87-38).

Общество с Ограниченной Ответственностью "МУП РСУ №24"

Россия, 236039, г.Калининград, ул.Багратиона,82 e-mail: rsu24@mail.ru тел.(4012) 64-62-26, тел./факс (4012) 64-25-41

Руководителю (директор)
Государственной жилищной
инспекции (службы)
Калининградской области
Р.Д. Сагию

Исх. № 190 от 29.04.2014 г.

Уважаемый Роман Дмитриевич!

В связи с исполнением предписания ГЖИ № 59/Г145 от 29.01.2014 г. о выполнении ремонта и замены отдельных элементов желобов, а также ремонта штукатурного слоя стен входных крылец в подъезды МКД № 7-19 по ул. Ореховой в г. Калининграде просим снять его с контроля.

Копия наряда-задания на выполнение работ прилагается.

Приложение: упомянутое в тексте на 1 л. в 1 экз.

Исполнительный директор Н.В. Тихонова

Исп. Казаков С.А.
64-25-41