РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственная жилищная инспекция Калининградской области
(Жилищная инспекция (Служба) Калининградской области)

236006 Калининград, ул. Барнаульская,4

Тел./факс: 53-16-56, 53-37-56, 53-87-38, 53-04-10
e-mail: inspgil@mail.ru

ООО «ЖЭУ-14»
Вх. № 205/п
24 12 2014 г.

ПРЕДПИСАНИЕ № 1186/Ж-3836
по устранению выявленных нарушений требований жилищного законодательства

«19» декабря 2014г.
(дата составления)

г. Калининград
(место составления)

По результатам проведенной «17» декабря 2014г. проверки Жилищной инспекцией (Службой) Калининградской области в отношении:
Общества с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-14»
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя; фамилия, имя, отчество физического лица)

(плановой/внеплановой, документарной/выездной) проверки по адресу:
(нужное подчеркнуть)
Калининград, ул. М. Борзова, д. 54
на основании приказа руководителя Жилищной инспекции (службы) Калининградской области от 15 декабря 2014г. № 2834
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

выявлены нарушения требований жилищного законодательства.

(полное наименование юридического лица, юридический/фактический адрес юридического лица, (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ОГРН, ИНН, телефон; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, место жительства индивидуального предпринимателя, место(а) фактического осуществления им деятельности, ИНН; фамилия, имя, отчество физического лица, место жительства/адрес регистрации физического лица, паспортные данные)

ООО «ЖЭУ-14»

Калининград, пр. Советский, д.49

выдано настоящее предписание по устранению выявленных нарушений требований жилищного законодательства:

№ п/п	Установленные нарушения обязательных требований жилищного законодательства	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению в целях устранения причин и последствий допущенных нарушений	Сроки исполнения	Отметка о выполнении, дата исполнения
1	2	3	4	5
1	п. 5.8.2 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. №170. (Далее – Правила № 170»	Выполнить работы по замене участка стояка ХВС в кв. № 2-1а дома № 54 по ул. М. Борзова.	**30.01.2015**	

1	2	3	4	5
2	п. 5.7.2 Правил №170	Представить акты обследования вентиляционных каналов специализированной организацией в кв. № 2-1а дома № 54 по ул. М. Борзова.	**30.01.2015**	

Предписание выдано: **старший инспектор Жилищной инспекции Демидович И.Н.**
(должность должностного лица, выдавшего предписание, фамилия, имя, отчество, подпись)

Предписание получил(а): **ООО «ЖЭУ-14»**
направлено почтой
(дата, должность, Ф.И.О., подпись)

Устранение нарушений требований жилищного законодательства в установленные сроки является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), предусмотрена административная ответственность.

По результатам исполнения предписания необходимо в срок до «**30**» **января 2015г.** проинформировать Жилищную инспекцию (Службу) по адресу: г. Калининград, ул. Барнаульская, д. 4, (тел/факс: (84012) 53-04-10, 53-16-56, 53-37-56, 53-87-38).

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЖЭУ -14»
236023, г.Калининград обл., Советский проспект, 49 тел/факс 93-49-65

Исх.№ 62 от 29.01 2015г.

Директору
Государственной жилищной
инспекции Калининградской области
Р.Д. Сагий

Уважаемый Роман Дмитриевич!

На ваше предписание № 1186/Ж-3836 от 19.12.2014г. по результатам проверки, проведенной по адресу ул. Борзова д № 54 кв.2-1 , сообщаем следующее.

Работы по замене участка ХВС по данному адресу выполнены 22.01.2015г., акт выполненных работ с подписью собственника прилагаем.

Так же 23.12.2014г. проведено обследование вентиляционных каналов специализированной организацией ООО «ВентПрофСервис», акт проверки прилагаем.

Исполнительный директор И.Г. Ярмошик

Тананайко О.В.
93-41-38