РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственная жилищная инспекция Калининградской области
(Жилищная инспекция (Служба) Калининградской области)
236006 Калининград, ул. Барнаульская,4
Тел./факс: 53-16-56, 53-37-56, 53-87-38, 53-04-10
e-mail: inspgil@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 993/Н-2875
по устранению выявленных нарушений требований жилищного законодательства

«31» октября 2014г. г. Калининград
(дата составления) (место составления)

По результатам проведенной «28» октября 2014г. проверки Жилищной инспекцией (Службой) Калининградской области в отношении:

Общества с ограниченной ответственностью «МУП ЖЭУ-13»
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя; фамилия, имя, отчество физического лица)

(плановой/внеплановой, документарной/выездной) проверки по адресу:
(нужное подчеркнуть)

Калининград, ул. Комсомольская, д. 77а

на основании приказа руководителя Жилищной инспекции (службы) Калининградской области от 24 октября 2014г. № 2321
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

ООО «МУП ЖЭУ-13» Вх. № 71к «23» 01 2015 г.

выявлены нарушения требований жилищного законодательства.

ООО «МУП ЖЭУ-13»

Калининград, пр. Советский, д.49

(полное наименование юридического лица, юридический/фактический адрес юридического лица, (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ОГРН, ИНН, телефон; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, место жительства индивидуального предпринимателя, место(а) фактического осуществления им деятельности, ИНН; фамилия, имя, отчество физического лица, место жительства/адрес регистрации физического лица, паспортные данные)

выдано настоящее предписание по устранению выявленных нарушений требований жилищного законодательства:

№ п/п	Установленные нарушения обязательных требований жилищного законодательства	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению в целях устранения причин и последствий допущенных нарушений	Сроки исполнения	Отметка о выполнении, дата исполнения
1	2	3	4	5
1	п.5.7.9 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. №170.	Выполнить работы по установке дефлектора на оголовке вентиляционной шахты по стояку квартир 5, 12, 17 дома №77-А по ул. Комсомольской.	**30.01.2015**	

Предписание выдано: **старший инспектор Жилищной инспекции Демидович И.П.**
(должность должностного лица, выдавшего предписание, фамилия, имя, отчество, подпись)

Предписание получил(а): **ООО « МУП ЖЭУ-13»**

направлено почтой
(дата, должность, Ф.И.О., подпись)

Устранение нарушений требований жилищного законодательства в установленные сроки является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), предусмотрена административная ответственность.

По результатам исполнения предписания необходимо в срок до «**30**» **января 2015г.** проинформировать Жилищную инспекцию (Службу) по адресу: г. Калининград, ул. Барнаульская, д. 4, (тел/факс: (84012) 53-04-10, 53-16-56, 53-37-56, 53-87-38).

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
« МУП ЖЭУ -13»

236023, г. Калининград обл., Советский проспект, 49 тел/факс 93-41-38

Исх.№ 43 от 28.01 2015г

Директору
Государственной жилищной
инспекции Калининградской области
Р.Д. Сагий

Уважаемый Роман Дмитриевич!

По Вашему предписанию № 993/Н-2875 от 31.10.2014г. сообщаем, что работы по установке утеплённой трубы с дефлектором выше среза кровли на вентиляционный канал кв.5,12,17 д.77а по ул. Комсомольская выполнены в декабре 2014. Акт выполненных работ и фотоматериал прилагаем.

Исполнительный директор И.Г. Ярмошик

Исп. О.В. Тананайко
93-41-38