РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственная жилищная инспекция Калининградской области
(Жилищная инспекция (Служба) Калининградской области)

236006 Калининград, ул. Барнаульская,4

Тел./факс: 53-16-56, 53-37-56, 53-87-38, 53-04-10
e-mail: inspgil@mail.ru

ООО "ЖЭУ № 13"
Вх. № 11к
13 " 01 2015 г.

ПРЕДПИСАНИЕ № 1200/К-3468
по устранению выявленных нарушений требований жилищного законодательства

«25» декабря 2014г.
(дата составления)

г. Калининград
(место составления)

По результатам выездной проверки, проведенной « 25 » декабря 2014г. Жилищной инспекцией (Службой) Калининградской области в отношении

Общества с ограниченной ответственностью «ЖЭУ №13»»
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя; фамилия, имя, отчество физического лица)

(плановой/внеплановой, документарной/выездной) проверки по адресу:
(нужное подчеркнуть)

Калининград, ул. Яналова, д. 18-20А

на основании приказа руководителя Жилищной инспекции (службы) Калининградской области от 23 декабря 2014г. № 2933
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

выявлены нарушения требований жилищного законодательства.

ООО «ЖЭУ №13»

Калининград, пр. Советский, д.49

(полное наименование юридического лица, юридический/фактический адрес юридического лица, (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ОГРН, ИНН, телефон, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, место жительства индивидуального предпринимателя, место(а) фактического осуществления им деятельности, ИНН; фамилия, имя, отчество физического лица, место жительства/адрес регистрации физического лица, паспортные данные)

выдано настоящее предписание по устранению выявленных нарушений требований жилищного законодательства:

№ п/п	Установленные нарушения обязательных требований жилищного законодательства	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению в целях устранения причин и последствий допущенных нарушений	Сроки исполнения	Отметка о выполнении, дата исполнения
1	2	3	4	5
1	п.5.3.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. №170. (Далее – Правил №170)	Выполнить регулировку и наладку внутридомовых сетей ГВС, обеспечить температуру горячей воды в точках разбора квартиры № 14 по ул. Яналова, д. 18-20А не менее 60° С	**30.01.2015**	
2	п. 3.4.1 Правил №170	Выполнить работы по устранению увлажнений технического подполья д. 18-20А по ул. Яналова, его дератизации и дезинфекции	**30.01.2015**	

Предписание выдано: **старший инспектор Жилищной инспекции Демидович И.Н.**
(должность должностного лица, выдавшего предписание, фамилия, имя, отчество, подпись)

Предписание получил(а): ООО «ЖЭУ №13»»

направлено почтой

(дата, должность, Ф.И.О., подпись)

Устранение нарушений требований жилищного законодательства в установленные сроки является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), предусмотрена административная ответственность.

По результатам исполнения предписания необходимо в срок до «30» января 2015 г. проинформировать Жилищную инспекцию (Службу) по адресу: г. Калининград, ул. Барнаульская, д. 4, (тел/факс: (84012) 53-04-10, 53-16-56, 53-37-56, 53-87-38).

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖЭУ №13»

236023, г. Калининград обл., Советский проспект, 49 тел/факс 93-49-65

Исх.№ 47 от 30.01 2015г.

Директору
Государственной жилищной
инспекции Калининградской области
Р.Д. Сагий

Уважаемый Роман Дмитриевич!

На ваше предписание № 1200/К от 25.12.2014г. года по результатам внеплановой выездной проверки , проведенной по адресу Г. Калининград, ул. Яналова д.18а кв.14 , сообщаем следующее.

Специалистами управляющей организации ООО «ЖЭУ №13» проведены работы по нормализации подачи горячего водоснабжения в кв.14. Направляем Вам акт обследования объекта с подписью собственника. Так же проведены работы по дератизации и дезинфекции. Просим данное обращение снять с контроля.

Заместитель исполнительного директора
по техническим вопросам О.В. Тананайко