Приложение № 4

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственная жилищная инспекция Калининградской области
(Жилищная инспекция (Служба) Калининградской области)

236006 Калининград, ул. Барнаульская,4

Тел./факс: 53-16-56, 53-37-56, 53-87-38, 53-04-1
e-mail: inspgil@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 995/Т-3018
по устранению выявленных нарушений требований жилищного законодательства

«31» октября 2014г.
(дата составления)

г. Калининград
(место составления)

По результатам проведенной «31» октября 2014г. Жилищной инспекцией (Службой) Калининградской области в отношении Общества с ограниченной ответственностью «УК РСУ 6»
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя; фамилия, имя, отчество физического лица)
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) проверки по адресу: г. Калининград Ул. Мукомольная, д. 4
(нужное подчеркнуть)
на основании приказа руководителя Жилищной инспекции (службы) Калининградской области от 27 октября 2014г. №2392
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

выявлены нарушения требований жилищного законодательства.
(полное наименование юридического лица, юридический/фактический адрес юридического лица, (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ОГРН, ИНН, телефон; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, место жительства индивидуального предпринимателя, место(а) фактического осуществления им деятельности, ИНН; фамилия, имя, отчество физического лица, место жительства/адрес регистрации физического лица, паспортные данные).

ООО «УК РСУ 6»

адрес: г. Калининград, ул. Яблочная д.3.

выдано настоящее предписание по устранению выявленных нарушений требований жилищного законодательства:

№ п/п	Установленные нарушения обязательных требований жилищного законодательства	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению в целях устранения причин и последствий допущенных нарушений	Сроки исполнения	Отметка о выполнении, дата исполнения
1	П.31, часть IY «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» утверждённых постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354.	Обеспечить предоставление коммунальной услуги по отоплению ванных комнат в квартирах № 2, № 6, №10, № 14, №18, по ул. Мукомольная, д.4 в необходимых объемах и надлежащего качества, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Восстановить работу указанного стояка отопления ванных комнат в д.4, по ул. Мукомольная.	**26.12.2014г.**	

Предписание выдано: **главный инспектор Жилищной инспекции Канакина Е.П.**
(должность должностного лица, выдавшего предписание, фамилия, имя, отчество, подпись)

Предписание получил(а) **направлено почтой**
(дата, должность, Ф.И.О., подпись)

Устранение нарушений требований жилищного законодательства в установленные сроки является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), предусмотрена административная ответственность.

По результатам исполнения предписания необходимо в срок до «28» декабря 2014г. проинформировать Жилищную инспекцию (Службу) по адресу: г. Калининград, ул. Барнаульская, д. 4, (тел/факс: (84012) 53-16-56, 53-37-56, 53-04-10, 53-87-38).

ООО "УК РСУ 6"
ВХОД №: 1310
"26" 11 2014

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Управляющая компания по ремонту, содержанию, управлению общим имуществом многоквартирного жилого дома 6»
(Сокращенное наименование юридического лица: ООО «УК РСУ 6»)

236004, г. Калининград, ул. Яблочная, д.3
тел./факс 64-46-23, E-mail:ukrsu_6@mail.ru
ОГРН 1083925037448
ИНН/КПП 3907203061/390701001

Исх. №1009 «26» 12 2014 года

На №____ «_____» _____ 201__года

Главному государственному инспектору
Жилищной инспекции (службы)
Калининградской области
Е.П. Канакиной

236006, г. Калининград,
ул. Барнаульская, 4

ООО «УК РСУ 6», рассмотрев Ваше предписание от 31.10.2014г. № 995/Т-3018 (вх. от 06.11.2014г. № 1310), сообщает следующее:

работы по восстановлению циркуляционной линии ГВС (полотенцесушители) по стояку ванных комнат в квартирах № 3, 6, 9, 12 многоквартирного дома № 4 по ул. Мукомольной выполнены нашей УК 24 декабря 2014 года.

В результате предоставление коммунальной услуги по отоплению ванных комнат в указанных жилых помещениях дома обеспечено в необходимых объемах и надлежащего качества, в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Приложение:

- копия наряда-задания, на 1 листе.

Исполнительный директор С.Ю. Донцова

26.12.2014г
Получено