исполнено

Приложение № 4

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственная жилищная инспекция Калининградской области
(Жилищная инспекция (Служба) Калининградской области)

236006 Калининград, ул. Барнаульская,4
Тел./факс: 53-16-56, 53-37-56, 53-87-38, 53-04-10
e-mail: inspgil@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 1150/ЦИ-3716.
по устранению выявленных нарушений требований жилищного законодательства

«09» декабря 2014г.
(дата составления)

г. Калининград .
(место составления)

По результатам проведенной « 09 » декабря 2014г. Жилищной инспекцией (Службой) Калининградской области в отношении ООО «УРСУ 6»
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя; фамилия, имя, отчество физического лица)
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) проверки по адресу: г. Калининград ул. Дзержинского д.74 «А»

(нужное подчеркнуть)

на основании приказа руководителя Жилищной инспекции (службы) Калининградской области от 08.12. 2014г. № 2776
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

выявлены нарушения требований жилищного законодательства.
(полное наименование юридического лица, юридический/фактический адрес юридического лица, (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ОГРН, ИНН, телефон; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, место жительства индивидуального предпринимателя, место(а) фактического осуществления им деятельности, ИНН; фамилия, имя, отчество физического лица, место жительства/адрес регистрации физического лица, паспортные данные).

ООО «УРСУ 6»
Адрес: г. Калининград ул. Яблочная д.3).

выдано настоящее предписание по устранению выявленных нарушений требований жилищного законодательства:

№ п/п	Установленные нарушения обязательных требований жилищного законодательства	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению в целях устранения причин и последствий допущенных нарушений	Сроки исполнения	Отметка о выполнении, дата исполнения
1	п.5.5.6,5.5.12 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. №170.	Обеспечить исправное состояние вентиляционных каналов в кв. №13 по ул. Дзержинского д.74 «А». Провести повторное обследование вентиляционных каналов в кв. №13, с привлечением специализированной организации;	**20.01.2015г.**	

Предписание выдано: **главный инспектор Жилищной инспекции Канакина Е.П.**
(должность должностного лица, выдавшего предписание, фамилия, имя, отчество, подпись)

Предписание получил(а) **направлено почтой**
(дата, должность, Ф.И.О., подпись)

ООО "УК РСУ 6"
ВХОД. № 1597
25 12 2014 г.

Устранение нарушений требований жилищного законодательства в установленные сроки является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), предусмотрена административная ответственность.

По результатам исполнения предписания необходимо в срок до « **30** » **января** **2015г.** проинформировать Жилищную инспекцию (Службу) по адресу: г. Калининград, ул. Барнаульская, д. 4, (тел/факс: (84012) 53-16-56, 53-37-56, 53-04-10, 53-87-38).

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Управляющая компания по ремонту, содержанию, управлению общим имуществом многоквартирного жилого дома 6»
(Сокращенное наименование юридического лица: ООО «УК РСУ 6»)

236004, г. Калининград, ул. Яблочная, д.3
тел./факс 64-46-23, E-mail:ukrsu_6@mail.ru

ОГРН 1083925037448
ИНН/КПП 3907203061/390701001

Исх. №07 «19» 01 2015 года

На №____ «_____» _____ 201__ года

Главному государственному инспектору
Жилищной инспекции (службы)
Калининградской области
Е.П. Канакиной

236006, г. Калининград,
ул. Барнаульская, 4

ООО «УК РСУ 6», рассмотрев Ваше предписание от 09.12.2014г. № 1150/Ш-3716 (вх. от 18.12.2014г. № 1577), сообщает следующее:

в ходе обследования вентиляционных каналов в квартире № 13 многоквартирного дома № 74 «а» по ул. Дзержинского, проведенного 18 декабря 2014 года ИП Сучков А.В., установлено, что вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее 18 марта 2015 года.

Собственнику помещения рекомендовано установить приточную вентиляцию для притока воздуха в помещении кухни.

Приложение:

- копия акта ВДПО, на 1 листе.

Исполнительный директор С.Ю. Донцова

Получено 19.01.15г
гл. Гос инспектор Канакина Е.П.