РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственная жилищная инспекция Калининградской области
(Жилищная инспекция (Служба) Калининградской области)

236006 Калининград, ул. Барнаульская,4 Тел./факс: 53-16-56, 53-37-56, 53-87-38, 53-04-
e-mail: inspgil@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 1028/П 3432
по устранению выявленных нарушений требований жилищного законодательства

«12» ноября 2014г. г. Калининград
(дата составления) (место составления)

По результатам проведенной «12» ноября 2014г. Жилищной инспекцией (Службой) Калининградской области в отношении Общества с ограниченной ответственностью ООО «УКБР №1»

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя; фамилия, имя, отчество физического лица)

(плановой/внеплановой, документарной/выездной) проверки по адресу: г. Калининград ул.Киевская д.145.
(нужное подчеркнуть)

на основании приказа и.о. руководителя Жилищной инспекции (службы) Калининградской области от 11 ноября 2014г. № 2472
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

выявлены нарушения требований жилищного законодательства.

(полное наименование юридического лица, юридический/фактический адрес юридического лица, (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ОГРН, ИНН, телефон; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, место жительства индивидуального предпринимателя, место(а) фактического осуществления им деятельности, ИНН; фамилия, имя, отчество физического лица, место жительства/адрес регистрации физического лица, паспортные данные)

ООО «УКБР №1»
г. Калининград, ул.Садовая, д.1

выдано настоящее предписание по устранению выявленных нарушений требований жилищного законодательства:

№ п/п	Установленные нарушения обязательных требований жилищного законодательства	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению в целях устранения причин и последствий допущенных нарушений	Сроки исполнения	Отметка о выполнении, дата исполнения
1	п.3.4.3.,3.4.5. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. №170.	Принять срочные меры по обеспечению безопасности людей путем устройства подпорок под ванной комнатой кв. № 3 дома № 145 по ул.Киевской.	**13.11.2014г.**	

Предписание выдано: **старший инспектор Жилищной инспекции Серов А. В.**

(должность должностного лица, выдавшего предписание, фамилия, имя, отчество, подпись)

Предписание получил(а): **12.11.2014г. ООО «УКБР №1»**

(дата, должность, Ф.И.О., подпись)

Устранение нарушений требований жилищного законодательства в установленные сроки является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), предусмотрена административная ответственность.

По результатам исполнения предписания необходимо в срок до «**13**» **ноября 2014г.** проинформировать Жилищную инспекцию (Службу) по адресу: г. Калининград, ул. Барнаульская, д. 4, (тел/факс: (84012) 53-16-56, 53-37-56, 53-04-10, 53-87-38).

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УКБР №1»

236011 гор. Калининград. ул. Тихорецкая, 18
тел./факс 65-36-11

исх.№773 от" 13 " ноября 2014 г

на № ____« ____ » _____20__ г.

Руководителю Государственной
жилищной инспекции (службы)
Калининградской области
Сагий Р.Д.

Уважаемый Роман Дмитриевич!

ООО «УКБР №1» по вопросу технического состояния перекрытия по обращению кв. 3 жилого дома по ул. Киевская, д. 145 сообщает следующее:

- выполнены охранные мероприятия, обеспечивающие безопасную эксплуатацию перекрытия до проведения работ по капитальному ремонту дома, планируемому в 2015 году.

С уважением,

Исполнительный директор
ООО «УКБР №1» И.Ю.Чоглоков

получил 13 ноября 2014 г. Сагий А.В.

Скоробогатый О.С.
65-36-11