Государственная жилищная инспекция Российской Федерации
Государственная жилищная инспекция Калининградской области
Жилищная инспекция (Служба) Калининградской области
236006 Калининград, ул. Барнаульская,4
Тел./факс: 53-16-56, 53-37-56, 53-87-38, 53-04-10
e-mail: inspgil@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 652/Ф1980
по устранению выявленных нарушений требований жилищного законодательства

«28» июля 2014г. г. Калининград
(дата составления) (место составления)

По результатам проведенной «18» июля 2014г. Жилищной инспекцией (Службой) Калининградской области в отношении Общества с ограниченной ответственностью «УКБР №1»
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя; фамилия, имя, отчество физического лица)
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) проверки по адресу: Калининград, ул. Садовая, д.37.
(нужное подчеркнуть)
на основании приказа руководителя Жилищной инспекции (службы) Калининградской области Р.Д. Сагия от 07 июля 2014г. № 1332
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
выявлены нарушения требований жилищного законодательства.
(полное наименование юридического лица, юридический/фактический адрес юридического лица, (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ОГРН, ИНН, телефон; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, место жительства индивидуального предпринимателя, место(а) фактического осуществления им деятельности, ИНН; фамилия, имя, отчество физического лица, место жительства/адрес регистрации физического лица, паспортные данные)

ООО «УКБР №1»
Калининград, ул. Садовая, д.1

выдано настоящее предписание по устранению выявленных нарушений требований жилищного законодательства:

№ п/п	Установленные нарушения обязательных требований жилищного законодательства	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению в целях устранения причин и последствий допущенных нарушений	Сроки исполнения	Отметка о выполнении, дата исполнения
1	п.4.6.4.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г.	Выполнить работы по замене поврежденных участков желобов системы водоотвода жилого дома №37 по ул. Садовая	**01.10.2014**	

Предписание выдано: **старший инспектор Жилищной инспекции Демидович И.Н.**
(должность должностного лица, выдавшего предписание, фамилия, имя, отчество, подпись)

Предписание получил(а): **ООО «УКБР №1»**
Направлено почтой
(дата, должность, Ф.И.О., подпись)

Устранение нарушений требований жилищного законодательства в установленные сроки является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), предусмотрена административная ответственность.

По результатам исполнения предписания необходимо в срок до «**01**» **октября 2014г.** проинформировать Жилищную инспекцию (Службу) по адресу: г. Калининград, ул. Барнаульская, д. 4, (тел/факс: (84012) 53-16-56, 53-37-56, 53-04-10, 53-87-38).

ООО «УКБР»
Вх. № 310
«06» 08 2014 год
Дело №

Общество с ограниченной ответственностью
«УКБР №1»

Почт. адрес: 236005гор.Калининград. ул. Тихорецкая,18
тел65-36-11,

исх.№705 от «01» 10 2014 г.

На № ____от « _____»_____20____г.

Государственная
жилищная инспекция
Калининградской области
Сагий Р.Д.

Уважаемый Роман Дмитриевич!

ООО «УКБР №1» по Предписанию от 28.07.2014 года № 652/ф1980 сообщает, что работы по замене повреждённых участков желобов системы водоотвода жилого дома № 37 по ул. Садовой выполнены.

Просим предписание снять с контроля.

Приложение: копия наряд -задания на 1 листе.

Исполнительный директор
ООО «УКБР №1» И.Ю.Чоглоков

Е.Г.Григорьева
65-36-11