РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственная жилищная инспекция Калининградской области
(Жилищная инспекция (Служба) Калининградской области)
236006 Калининград, ул. Барнаульская,4
Тел./факс: 53-16-56, 53-37-56, 53-87-38, 53-04-10
e-mail: inspgil@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 1223/М-3517
по устранению выявленных нарушений требований жилищного законодательства

«26» декабря 2014г. г. Калининград
(дата составления) (место составления)

По результатам проведенной «25» декабря 2014г. проверки Жилищной инспекцией (Службой) Калининградской области в отношении:
Общества с ограниченной ответственностью «МУП ЖЭУ-13»
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя; фамилия, имя, отчество физического лица)
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) проверки по адресу:
(нужное подчеркнуть)
Калининград, ул. Гайдара, д. 17-27
на основании приказа руководителя Жилищной инспекции (службы) Калининградской области от 23 декабря 2014г. № 2932
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Выявлены нарушения требований жилищного законодательства.

ООО «МУП ЖЭУ-13»

Калининград, пр. Советский, д.49

(полное наименование юридического лица, юридический/фактический адрес юридического лица, (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ОГРН, ИНН, телефон; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, место жительства индивидуального предпринимателя, место(а) фактического осуществления им деятельности, ИНН; фамилия, имя, отчество физического лица, место жительства/адрес регистрации физического лица, паспортные данные)

выдано настоящее предписание по устранению выявленных нарушений требований жилищного законодательства:

№ п/п	Установленные нарушения обязательных требований жилищного законодательства	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению в целях устранения причин и последствий допущенных нарушений	Сроки исполнения	Отметка о выполнении, дата исполнения
1	2	3	4	5
1	п. 3.4.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. №170. (Далее – Правил №170)	Выполнить работы по очистке технического подполья дома №17-27 по ул. Гайдара от строительно-бытового мусора и обеспечить требуемый гемпературно-влажностный режим.	**01.03.2015**	
2	п. 5.6.2 Правил №170	Оснастить главный электрощит МКД дверью.	**01.03.2015**	

Предписание выдано: **старший инспектор Жилищной инспекции Демидович И.Н.**
(должность должностного лица, выдавшего предписание, фамилия, имя, отчество, подпись)

Предписание получил(а): **ООО «МУП ЖЭУ-13»**
направлено почтой
(дата, должность, Ф.И.О., подпись)

Устранение нарушений требований жилищного законодательства в установленные сроки является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), предусмотрена административная ответственность.

По результатам исполнения предписания необходимо в срок до «**01**» **марта 2015г.** проинформировать Жилищную инспекцию (Службу) по адресу: г. Калининград, ул. Барнаульская, д. 4, (тел/факс: (84012) 53-04-10, 53-16-56, 53-37-56, 53-87-38).

Общество с Ограниченной Ответственностью « МУП ЖЭУ- 13»
236023, г.Калининград обл., Советский проспект, 49
тел./факс 93-41-38

Исх. 132
от « 02 » 04 2015 г.

Старшему инспектору
Жилищной инспекции(Службы)
Калининградской области
И.Н.Демидович

Уважаемая Ирина Николаевна!

На основании Предписания № 1223/М-3517 от 26.12.2014г. по устранению выявленных нарушений требований жилищного законодательства по адресу: г. Калининград, ул. Гайдара, д. 17-27 , сообщаем следующее:

1. Выполнены работы по очистке технического подполья от строительного мусора. (Копия Акта № 000013 от 17.02.2015г.)
2. Установлено дверное металлическое полотно на главный электрощит МКД (копия наряд-задания)

На основании вышеуказанного просим данное Предписание снять с контроля.

С уважением,
Исполнительный директор И.Г. Ярмошик

исп.Н.Г.Сухорукова
тел./факс 93-41-38