РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственная жилищная инспекция Калининградской области
(Жилищная инспекция (Служба) Калининградской области)
236006 Калининград, ул. Барнаульская,4
Тел./факс: 53-16-56, 53-37-56, 53-87-38, 53-04-10
e-mail: inspgil@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 140/Ш-30
по устранению выявленных нарушений требований жилищного законодательства

«05» марта 2015г.
(дата составления)

г. Калининград
(место составления)

ООО "ЖЭУ-14" вх. № 04/пс от "04" 03 2015г.

По результатам, проведенной «03» марта 2015г. Жилищной инспекцией (Службой) Калининградской области в отношении ООО «ЖЭУ - 14»
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя; фамилия, имя, отчество физического лица)
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) проверки по адресу:
(нужное подчеркнуть)
Калининград, ул. Вернадского, д. 9
на основании приказа руководителя Жилищной инспекции (службы) Калининградской области от 05 февраля 2015г. № 119
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
выявлены нарушения требований жилищного законодательства.

ООО «ЖЭУ - 14»
Калининград, пр. Советский, 49
(полное наименование юридического лица, юридический/фактический адрес юридического лица, (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ОГРН, ИНН, телефон; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, место жительства индивидуального предпринимателя, место(а) фактического осуществления им деятельности, ИНН; фамилия, имя, отчество физического лица, место жительства/адрес регистрации физического лица, паспортные данные)

Выдано настоящее предписание по устранению выявленных нарушений требований жилищного законодательства:

№ п/п	Установленные нарушения обязательных требований жилищного законодательства	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению в целях устранения причин и последствий допущенных нарушений	Сроки исполнения	Отметка о выполнении, дата исполнения
1	2	3	4	5
1	п. 5.3.2 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. №170. (Далее - Правил №170)	Выполнить работы по обеспечению исправного состояния системы ГВС дома №9 по ул. Вернадского с восстановлением змеевика в квартире №2.	**10.04.2015**	

Предписание выдано: **старший инспектор Жилищной инспекции Демидович И.Н.**
(должность должностного лица, выдавшего предписание, фамилия, имя, отчество, подпись)

Предписание получил(а): **ООО «ЖЭУ - 14» , направлено почтой**
(дата, должность, Ф.И.О., подпись)

Устранение нарушений требований жилищного законодательства в установленные сроки является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии с ч.24 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), предусмотрена административная ответственность.

По результатам исполнения предписания необходимо в срок до «**10**» **апреля 2015г.** проинформировать Жилищную инспекцию (Службу) по адресу: г. Калининград, ул. Барнаульская, д. 4, (тел/факс: (84012) 53-04-10, 53-16-56, 53-37-56, 53-87-38).

Общество с Ограниченной Ответственностью « ЖЭУ- 14»
236023, г.Калининград обл., Советский проспект, 49
тел./факс 93-41-38

Исх. 279
от « 02 » 04 2015 г.

Старшему инспектору
Жилищной инспекции(Службы)
Калининградской области
И.Н.Демидович

Уважаемая Ирина Николаевна!

На основании Предписания № 140\Ш от 05.03.2015г. по устранению выявленных нарушений требований жилищного законодательства по адресу: г. Калининград, ул. Вернадского, д. 9, кв. 2 , сообщаем следующее:

Специалистами управляющей организации ООО « ЖЭУ-14» выполнены работы по замене полотенцесушителя в муниципальной квартире № 2 (Копия наряд-задания от 12.03.15г).

На основании вышеуказанного просим данное обращение снять с контроля.

С уважением,
Исполнительный директор И.Г. Ярмошик

исп.Н.Г.Сухорукова
тел./факс 93-41-38