Российской Федерации

Правительство Калининградской области
Государственная жилищная инспекция Калининградской области
Жилищная инспекция (Служба) Калининградской области

236006 Калининград, ул. Барнаульская,4

Тел./факс: 53-16-56, 53-37-56, 53-87-38, 53-04-10
e-mail: inspgil@mail.r

ООО "ЖЭУ-14"
58/12
12 03 2015 г.

ПРЕДПИСАНИЕ № 103- Ю499 / СЕЮ

по устранению выявленных нарушений требований жилищного законодательства

« 25 » февраля 2015г. г. Калининград

По результатам проведенной «25» февраля 2015г. Жилищной инспекцией (Службой) Калининградской области в отношении **ООО «ЖЭУ-14»** (плановой/**внеплановой**, документарной/**выездной**) проверки по адресу: **г. Калининград, Советский проспект, д. № 128, кв.1** основании приказа руководителя (директора) Жилищной инспекции (службы) Калининградской области от 24.02.2015 № 211 выявлены нарушения требований жилищного законодательства.

ООО « ЖЭУ-14»

адрес: г. Калининград, Советский проспект, д. 49

(полное наименование юридического лица, юридический/фактический адрес юридического лица, (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ОГРН, ИНН, телефон; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, место жительства индивидуального предпринимателя, место(а) фактического осуществления им деятельности, ИНН; фамилия, имя, отчество физического лица, место жительства/адрес регистрации физического лица, паспортные данные)

выдано настоящее предписание по устранению выявленных нарушений требований жилищного законодательства, на основании акта проверки от 25.02.2015г. № 211/СЕЮ

№ п п	Установленные нарушения обязательных требований жилищного законодательства	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению в целях устранения причин и последствий допущенных нарушений	Сроки исполнения	Отметка о выполнении, дата исполнения
1.	3.4.1, 4.1.1., 4.1.9 «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» утверждённых Государственным комитетом РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Постановление от 27 сентября 2003 года № 170	-Обеспечить проведение работ по осушению подвального помещения, провести дезинфекцию помещений; -выполнить работы по обеспечению чистоты и доступности прохода ко всем элементам подвального помещения, очистке от следов подтопления и грязи -установить заглушку на демонтированный участок канализационного стояка.	до 30.04.2015 года	

Предписание выдано: Главным государственным инспектором Государственной жилищной инспекции (Службы) Стаховской Еленой Юрьевной

Предписание получил(а):_____

(дата, должность, Ф.И.О., подпись)

Устранение нарушений требований жилищного законодательства в установленные сроки является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), предусмотрена административная ответственность.

По результатам исполнения предписания необходимо в срок до « 30 » апреля 2015 г. проинформировать Жилищную инспекцию (Службу) по адресу: г. Калининград, ул. Барнаульская, д. 4, (тел/факс: (84012) 53-16-56, 53-37-56, 53-04-10, 53-87-38).

Общество с Ограниченной Ответственностью « ЖЭУ-14»
236023, г.Калининград обл., Советский проспект, 49
тел./факс 93-41-38

Исх. 261

От «02» 04 2015 г.

Главному инспектору
Государственной жилищной
инспекции(Службы)
Калининградской области
Стаховской Е.Ю.

Уважаемая Елена Юрьевна!

На Ваше предписание № 103- Ю499\СЕЮ от 25.02.2015г. по результатам внеплановой, выездной проверки, проведенной по адресу: г. Калининград, Советский проспект д.128, сообщаем о выполнении мероприятий :

1. Ремонт внутридомовой канализации в подвальном помещении. (копия наряда-задания от 25.02.2015г.)
2. Дератизация, дезинфекция подвального помещения (Акт № 49 от 23.03.2015г.акт № 48 от 23.03.2015г.)
3. Проведены работы по очистке подвального помещения (фотоотчет)

В связи с вышеперечисленными выполненными работами и представленными документами, просим Вас снять с контроля предписание № 103- Ю499\СЕЮ от 25.02.2015г.

С уважением,
Исполнительный директор И.Г. Ярмошик

«ЖЭУ - 14» для документов

Исп.Н.Г.Сухорукова
тел./факс 93-41-38