Государственная жилищная инспекция Российской Федерации
Государственная жилищная инспекция Калининградской области
Жилищная инспекция (Служба) Калининградской области
236006 Калининград, ул. Барнаульская,4
Тел./факс: 53-16-56, 53-37-56, 53-87-38, 53-04-10
e-mail: inspgil@mail.ru

ООО "ЖЭУ № 13"
Вх. № 397к
03 04 2014 г.

ПРЕДПИСАНИЕ № 248 / СЕЮ
по устранению выявленных нарушений требований жилищного законодательства

21 марта 2014г.

г. Калининград

По результатам проведенной «25» февраля 2014г. Жилищной инспекцией (Службой) Калининградской области в отношении ООО «ЖЭУ № 13» (плановой/**внеплановой**, документарной/**выездной**) проверки по адресу: г. **Калининград, ул. Нарвская, д. 34 № 8** на основании приказа руководителя (директора) Жилищной инспекции (службы) Калининградской области от 04.02.2014 № 273 выявлены нарушения требований жилищного законодательства.

ООО «ЖЭУ № 13»
адрес: г. Калининград, Советский пр.-т, д.49

(полное наименование юридического лица, юридический/фактический адрес юридического лица, (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ОГРН, ИНН, телефон; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, место жительства индивидуального предпринимателя, место(а) фактического осуществления им деятельности, ИНН; фамилия, имя, отчество физического лица, место жительства/адрес регистрации физического лица, паспортные данные)

выдано настоящее предписание по устранению выявленных нарушений требований жилищного законодательства, на основании акта проверки от 25.02.2014г. № 273/ СЕЮ

№ п/п	Установленные нарушения обязательных требований жилищного законодательства	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению в целях устранения причин и последствий допущенных нарушений	Сроки исполнения	Отметка выполнении, дата исполн.
1.	П.31, часть IУ «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» утверждённых постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354	Обеспечить предоставление коммунальной услуги по обеспечению холодным водоснабжением квартиры № 8 дома № 34, по ул. Нарвская, в г. Калининграде в необходимых объемах и надлежащего качества, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.	до 30.04.2014 года	

Предписание выдано: Главным Государственным инспектором Государственной жилищной инспекции (Службы) Стаховской Е.Ю.
(должность должностного лица, выдавшего предписание, фамилия, имя, отчество, подпись)

Предписание получил(а):_____

Устранение нарушений требований жилищного законодательства в установленные сроки является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), предусмотрена административная ответственность.

По результатам исполнения предписания необходимо в срок до « 30 » апреля 2014 г. проинформировать Жилищную инспекцию (Службу) по адресу: г. Калининград, ул. Барнаульская, д. 4, (тел/факс: (84012) 53-16-56, 53-37-56, 53-04-10, 53-87-38).

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЖЭУ-13»

236022 гор. Калининград, Советский пр-т, 49,
тел./факс 93-41-38.

236006, г. Калининград
ул. Барнаульская 4

исх. № 152 от "29" апреля 2014 г.

Руководителю (директору)
государственной жилищной инспекции
Калининградской области

Р.Д. Сагий

Уважаемый Роман Дмитриевич!

Довожу до Вашего сведения, что выданное нам предписание по устранению выявленных требований жилищного законодательства от 21 марта 2014 года №248/СЕЮ исполнено. По адресу ул.Нарвская д.18 кв.8 произведены работы по замене участка трубопровода и запорной арматуры холодного водоснабжения. Подача холодной воды надлежащего качества и в необходимых объёмах в вышеуказанную квартиру обеспечена.

С уважением,

исполнительный директор Н.В. Бойкова

АПР 29 2014 15:44

[ОТЧЕТ ОБ ОТПРАВКЕ]

№.	ВЫЗЫВАЕМЫЙ ФАКС	ВРЕМЯ СТАРТА	ВРЕМЯ РАБОТЫ	РЕЖИМ	СТР.	РЕЗУЛЬТАТ
01	СНВ ГИИ	АПР 29 15:43	00'42	ОТПР	01	НОРМАЛЬНО

исп. Морозов В.О.
тел. 21-34-60