Приложение № 4

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственная жилищная инспекция Калининградской области
(Жилищная инспекция (Служба) Калининградской области)

236006 Калининград, ул. Барнаульская,4

Тел./факс: 53-16-56, 53-37-56, 53-87-38, 53-04-10
e-mail: Inspgil@mail.ru

ОАО "ЖЭУ № 13"
Вх. № 22 10 2014 г.

ПРЕДПИСАНИЕ № 882/С2429
по устранению выявленных нарушений требований жилищного законодательства

«03» октября 2014г.
(дата составления)

г. Калининград
(место составления)

По результатам проведенной «10» сентября 2014г. Жилищной инспекцией (Службой) Калининградской области в отношении:

Общества с ограниченной ответственностью «ЖЭУ № 13»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя; фамилия, имя, отчество физического лица)

(плановой/внеплановой, документарной/выездной) проверки по адресу:
(нужное подчеркнуть)

Калининград, ул. Черняховского, д. 1

на основании приказа руководителя Жилищной инспекции (службы) Калининградской области от 08 сентября 2014г. №1904
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

выявлены нарушения требований жилищного законодательства.

(полное наименование юридического лица, юридический/фактический адрес юридического лица, (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ОГРН, ИНН, телефон, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, место жительства индивидуального предпринимателя, место(а) фактического осуществления им деятельности, ИНН; фамилия, имя, отчество физического лица, место жительства/адрес регистрации физического лица, паспортные данные)

ООО «ЖЭУ № 13»

Калининград, пр. Совстский, д.49

выдано настоящее предписание по устранению выявленных нарушений требований жилищного законодательства:

№ п/п	Установленные нарушения обязательных требований жилищного законодательства	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению в целях устранения причин и последствий допущенных нарушений	Сроки исполнения	Отметка о выполнении дата исполнения
1	2	3	4	5
1	п. 5.8.3 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. №170.	Выполнить работы по теплоизоляции стояка ХВС	**24.11.2014**	

1	2	2		
		3	4	5
2	п.3.2.16. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. №170.(Далее - Правил №170)	Убрать с лестничной площадки третьего этажа крупногабаритные предметы.	**24.11.2014**	

Предписание выдано: **старший инспектор Жилищной инспекции Демидович И.Н.**

(должность должностного лица, выдавшего предписание, фамилия, имя, отчество, подпись)

Предписание получил(а): **ООО «ЖЭУ №13»**

направлено почтой

(дата, должность, Ф.И.О., подпись)

Устранение нарушений требований жилищного законодательства в установленные сроки является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), предусмотрена административная ответственность.

По результатам исполнения предписания необходимо в срок до «**24**» **ноября 2014г.** проинформировать Жилищную инспекцию (Службу) по адресу: г. Калининград, ул. Барнаульская, д. 4, (тел/факс: (84012) 53-04-10, 53-16-56, 53-37-56, 53-87-38).

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЖЭУ№13»
236023, г.Калининград обл., Советский проспект, 49 тел/факс 93-41-38

Исх№ 463 от 13.11. 2014г.

Директору
Государственной жилищной
инспекции Калининградской области
Р.Д.Сагий

Уважаемый Роман Дмитриевич!

На Ваше предписание №882/С2429 от 03.10.14года по результатам внепланового мероприятия по контролю, проведенного по жилому многоквартирному дому №1-5 по ул.Черняховского,сообщаем следующее.

Специалистами управляющей организации ООО «ЖЭУ№13» работы по восстановлению участков изоляции трубопровода ХВС выполнены 05.11.14г.в подъезде Черняховского,1. Фотофиксация прилагается в кол-ве 3 листов.

Зам.исполнительного директора
по техническим вопросам Тананайко О.В.

Исп. Еременко С.
93-58-43