РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственная жилищная инспекция Калининградской области
(Жилищная инспекция (Служба) Калининградской области)

236006 Калининград, ул. Барнаульская,4 Тел./факс: 53-16-56, 53-37-56, 53-87-38, 53-04-10
e-mail: inspgil@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 36/В-4129
по устранению выявленных нарушений требований жилищного законодательства

«29» января 2015г. г. Калининград
(дата составления) (место составления)

По результатам, проведенной «28» января 2015г. Жилищной инспекцией (Службой) Калининградской области в отношении ООО «ЖЭУ - 14»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя; фамилия, имя, отчество физического лица)
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) проверки по адресу:
(нужное подчеркнуть)
Калининград, ул. В.Котика, д. 6
на основании приказа руководителя Жилищной инспекции (службы) Калининградской области от 26 января 2015г. № 80
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Вх. № 20/К
11 02 2015 г.

выявлены нарушения требований жилищного законодательства.

ООО «ЖЭУ - 14»
Калининград, пр. Советский, 49

(полное наименование юридического лица, юридический/фактический адрес юридического лица, (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ОГРН, ИНН, телефон, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, место жительства индивидуального предпринимателя, место(а) фактического осуществления им деятельности, ИНН; фамилия, имя, отчество физического лица, место жительства/адрес регистрации физического лица, паспортные данные)

выдано настоящее предписание по устранению выявленных нарушений требований жилищного законодательства:

№ п/п	Установленные нарушения обязательных требований жилищного законодательства	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению в целях устранения причин и последствий допущенных нарушений	Сроки исполнения	Отметка о выполнении, дата исполнения
1	2	3	4	5
1	п.5.7.2 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. № 170	Выполнить проверку работоспособности системы вентиляции в квартиры № 5, дома №6 по ул. В.Котика и устранить недостатки, в случае их выявления.	**01.03.2015**	

Предписание выдано: **старший инспектор Жилищной инспекции Демидович И.Н.**
(должность должностного лица, выдавшего предписание, фамилия, имя, отчество, подпись)

Предписание получил(а): **ООО «ЖЭУ - 14»**
направлено почтой
(дата, должность, Ф.И.О., подпись)

Устранение нарушений требований жилищного законодательства в установленные сроки является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии с ч.24 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), предусмотрена административная ответственность.

По результатам исполнения предписания необходимо в срок до «**01**» **марта 2015г.** проинформировать Жилищную инспекцию (Службу) по адресу: г. Калининград, ул. Барнаульская, д. 4, (тел/факс: (84012) 53-04-10, 53-16-56, 53-37-56, 53-87-38).

Общество с Ограниченной Ответственностью « Ж У- 14»
236023, г.Калининград обл., Советский проспект, 9
тел./факс 93-41-38

Исх. 317
от « 17 » 04 2015 г.

Старшему инспектору
Жилищной инспекции(Службы)
Калининградской области
И.Н.Демидович

Уважаемая Ирина Николаевна!

На основании Предписания № 36/В 4129 от 29.01.2015г. по устранению выявленных нарушений требований жилищного законодательства по адресу: г. Калининград, ул. В. Котика, д. № 6, кв.5, сообщаем следующее:

27.02.2015г. специалистами ООО «ВентПрофСервис» проведена проверка состояния вентиляционного канала кухни в кв. 5.

Из-за строительного брака прочистку вентканала кухни кв. 5 произвести было не возможно.

Однако, технически была возможность совместить вентиляцию кухни кв. 5 с действующим вентиляционным каналом кухни квартиры по стояку.

Собственник кв. 5 дал письменный отказ о выполнении работ специалистами ООО «ВентПрофСервис» на переподключение вентиляции кухни кв. 5 в соседний канал.

На основании вышеизложенного, просим уточнить дальнейшие меры по исполнению предписания.

Приложение: копия акта об отказе — 01 листа, 01 экз.,
копия акта обследования вентканала — 1 лист, 01 экз.

С уважением,
исполнительный директор И.Г. Ярмошик

исп.Н.Г.Сухорукова
тел./факс 93-41-38